



Městský úřad Přestice

odbor životního prostředí

Masarykovo nám. 107, 334 01 Přestice, telefon 379 304 555, ID: hcpx62

NAŠE SPIS. ZNAČKA: OŽP/3811/2024/VOT
NAŠE ČÍSLO JEDNACÍ: PR-OŽP-VOT/55669/2024

OPRÁVNĚNÁ
ÚŘEDNÍ OSOBA: Tomáš Vondrovic
TELEFON: 379 304 522
E-MAIL: vondrovic@prestice-mesto.cz

DATUM: 11.6.2024

ROZHODNUTÍ

Městský úřad Přestice, odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad příslušný podle § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon") a jako příslušný speciální stavební úřad podle ustanovení § 15 odst. 5 vodního zákona a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), místně příslušný podle § 11 odst. 1 písm. a) a b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád") ve správním řízení posoudil žádosti o změnu a o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových podle § 8 odst. 1 písm. c) vodního zákona a o změnu v užívání stavby, které dne 16.1. a 20.3.2024 podal

**Obec Nezdice, IČO 00573370, Nezdice č.p. 46, 334 01 Přestice,
kterého zastupuje Jiří Sukup, IČO 01256106, Kyšice č.e. 47, 330 01 Kyšice**

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

I. V souladu s § 115 odst. 1 vodního zákona podle § 127 odst. 2 stavebního zákona

v y d á v á s o u h l a s

se změnou užívání stavby na místě:

Název kraje	Plzeňský
Název obce	Nezdice
Název katastrálního území	Nezdice nad Úhlavou
Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí	parc. č. 32/1, 292/1 v katastrálním území Nezdice nad Úhlavou
Přímé určení polohy – začátek – VKV 5 (souřadnice X, Y)	X=1092831 , Y=830301
Přímé určení polohy – konec (souřadnice X, Y)	X=1092813 , Y=830274

Údaje o předmětu souhlasu:

Původní užívání stavby	dešťová kanalizace
Nové užívání stavby	jednotná kanalizace
Délka stoky	33,6 m
Materiál, profil a délky částí stoky	beton DN 400 dl. 27,6 m, PVC DN 200 dl. 6,0 m

II. Podle § 8 odst. 1 písm. c) vodního zákona

v y d á v á p o v o l e n í

k nakládání s povrchovými vodami – k vypouštění odpadních vod do vod povrchových na místě:

Název kraje	Plzeňský
Název obce	Nezdice
Název katastrálního území	Nezdice nad Úhlavou
Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí	parc. č. 32/1 v katastrálním území Nezdice nad Úhlavou
Číslo hydrologického pořadí a podpořadí	1-10-03-0720-0-00
Vodní útvar povrchových vod	BER 0420 Berounka od toku Točnický potok po ústí do toku Radbuza
Hydrogeologický rajon	6222 Krystalinikum a proterozoikum v povodí Úhlavy a dolního toku Radbuzy
Vodní útvar podzemních vod	62223 Krystalinikum a proterozoikum dolního toku Úhlavy
Číselný identifikátor vodního toku	IDVT 10263004
Název vodního toku	bezejmenný drobný vodní tok
Umístění jevu vůči břehu (Č 09)	pravý břeh
Přímé určení polohy – VKV 5 (souřadnice X, Y)	X=1092831 , Y=830301

v tomto rozsahu:

Druh vypouštěných vod (Č 07)	městské odpadní
Druh recipientu (Č 08)	vodní tok
Stavby kanalizačních stok a objektů včetně čistíren odpadních vod	stoka jednotné kanalizace
Počet dnů v roce, ve kterých se vypouští	365
Časové omezení platnosti povolení	11.2.2029
Údaje o povolené jakosti vypouštěných vod – volná kanalizační výúst' VKV 5	
a) BSK ₅ hodnota 'p'	30 mg/l
a) BSK ₅ hodnota 'm'	50 mg/l
b) CHSK _{Cr} hodnota 'p'	110 mg/l
b) CHSK _{Cr} hodnota 'm'	170 mg/l
c) NL hodnota 'p'	40 mg/l
c) NL hodnota 'm'	60 mg/l
Velikost zdroje znečištění v EO	15
Průměrné povolené	0,015 l/s
Maximální povolené	0,030 l/s
Maximální měsíční povolené	0,079 tis. m ³ /měs.
Roční povolené	0,946 tis. m ³ /rok
Bilance znečištění vypouštěných vod	
a) BSK ₅	0,017 t/rok
b) CHSK _{Cr}	0,074 t/rok
c) NL	0,022 t/rok
Uložená měření – volná kanalizační výúst' VKV 5	
Je uloženo měření množství vypouštěných odpadních vod	ANO
Počet kontrolních profilů měření množství	1
Četnost měření množství	1x ročně (v intervalu cca 12 měsíců)
Způsob měření množství vody (Č 40)	výpočtem ze směrných čísel
Je uloženo sledování jakosti vypouštěných odpadních vod	ANO
Počet kontrolních profilů sledování jakosti	1
Místa kontrolních profilů sledování jakosti	VKV 5
Četnost sledování	4x ročně (v intervalu cca 3 měsíce)
Typ vzorků (Č 05)	A - dvouhodinový směsný získaný sléváním 8 dílčích vzorků stejného objemu v intervalu 15 minut

Stanoví se povinnosti a podmínky pro vypouštění odpadních vod do vod povrchových:

1. Na odtoku z volné kanalizační výusti VKV 5 bude sledován ukazatel P_{celk} .

2. Výsledky měření objemu vypouštěných vod a míry jejich znečištění budou předávány vodoprávnímu úřadu a správci povodí nejpozději k 31. lednu následujícího roku.

III. Podle § 12 odst. 2 vodního zákona

m ě n í p o v o l e n í

k nakládání s povrchovými vodami - k vypouštění odpadních vod do vod povrchových - podle § 8 odst. 1 písm. c) vodního zákona vydané Městským úřadem Přeštice, odborem regionálního rozvoje a životního prostředí pod č.j. RRŽP-HI/24499/2009 ze dne 7.12.2009, které změnil Městský úřad Přeštice, odbor životního prostředí rozhodnutím č.j. PR-OŽP-VOT/4731/2021 ze dne 18.1.2021, takto:

Časové omezení platnosti povolení	11.2.2029
Údaje o povolené jakosti vypouštěných vod – volné kanalizační výusti VKV 1 – 4	
a) BSK ₅ hodnota 'p'	30 mg/l
a) BSK ₅ hodnota 'm'	50 mg/l
b) CHSK _{Cr} hodnota 'p'	110 mg/l
b) CHSK _{Cr} hodnota 'm'	170 mg/l
c) NL hodnota 'p'	40 mg/l
c) NL hodnota 'm'	60 mg/l
Bilance znečištění vypouštěných vod – volná kanalizační výust' VKV 1	
a) BSK ₅ t/r	0,039 t/rok
b) CHSK _{Cr} t/r	0,173 t/rok
c) NL t/r	0,052 t/rok
Bilance znečištění vypouštěných vod – volná kanalizační výust' VKV 2	
a) BSK ₅ t/r	0,028 t/rok
b) CHSK _{Cr} t/r	0,126 t/rok
c) NL t/r	0,038 t/rok
Bilance znečištění vypouštěných vod – volná kanalizační výust' VKV 3	
a) BSK ₅ t/r	0,016 t/rok
b) CHSK _{Cr} t/r	0,069 t/rok
c) NL t/r	0,021 t/rok
Bilance znečištění vypouštěných vod – volná kanalizační výust' VKV 4	
a) BSK ₅ t/r	0,043 t/rok
b) CHSK _{Cr} t/r	0,189 t/rok
c) NL t/r	0,057 t/rok
Uložená měření – volné kanalizační výusti VKV 1 – 4	
Četnost měření množství	1x ročně (v intervalu cca 12 měsíců)
Četnost sledování jakosti	4x ročně (v intervalu cca 3 měsíce)

Ostatní (další, zde neuvedené) skutečnosti včetně podmínek a povinností zůstávají v platnosti.

Stanoví se další povinnosti a podmínky pro vypouštění odpadních vod do vod povrchových:

1. Na odtoku z volných kanalizačních výustí VKV 1 - 4 bude sledován ukazatel P_{celk} .
2. Výsledky měření objemu vypouštěných vod a míry jejich znečištění budou předávány vodoprávnímu úřadu a správci povodí nejpozději k 31. lednu následujícího roku.

Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu:

Obec Nezdice, Nezdice č.p. 46, 334 01 Přeštice

Odůvodnění:

Dne 16.1.2024 podal žadatel žádost o změnu povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových v souvislosti s volnými kanalizačními výustěmi VKV 1 – 4, které vydal Městský úřad Přeštice, odbor regionálního rozvoje a životního prostředí pod č.j. RRŽP-HI/24499/2009 ze dne 7.12.2009 a které změnil

Městský úřad Přeštice, odbor životního prostředí rozhodnutím č.j. PR-OŽP-VOT/4731/2021 ze dne 18.1.2021. Platnost povolení byla do 11.2.2024, žádost tedy byla podána v době platnosti povolení.

Dnem podání žádosti bylo zahájeno vodoprávní řízení. Žádost nebyla úplná, a tak vodoprávní úřad žadatele vyzval k doplnění a řízení přerušil.

Žadatel žádost doplnil a dále dne 20.3.2024 požádal o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových v souvislosti s volnou kanalizační výústí VKV 5.

Podle § 115 odst. 12 vodního zákona jde o společné (vodoprávní) řízení.

Současně s podáním žádosti dne 20.3.2024 žadatel požádal o změnu, resp. oznámil změnu v účelu užívání vodního díla dešťové kanalizace zakončené volnou kanalizační výústí VKV 5 z kanalizace dešťové na kanalizaci jednotnou.

Po doplnění byly žádosti doloženy všemi povinnými doklady podle ustanovení vodního zákona.

Vodoprávní úřad podle § 115 odst. 8 vodního zákona oznámil zahájení řízení jeho známým účastníkům a současně nařídil k projednání žádosti ústní jednání spojené s ohledáním na místě. Vodoprávní úřad sdělil účastníkům řízení, že mohou uplatnit své námitky, popř. důkazy nejpozději při ústním jednání, jinak k nim nebude přihlédnuto. Vodoprávní úřad současně dal možnost účastníkům řízení v souladu s ustanovením § 36 odst. 3 správního řádu rovněž vyjádřit se k podkladům pro rozhodnutí, a to ve lhůtě 5 pracovních dnů po uplynutí lhůty pro námitky a připomínky.

O průběhu ústního jednání byl sepsán protokol.

Stanoviska dotčených orgánů, odborná posouzení, znalecké posudky: -

K povolení vypouštění odpadních vod do vod povrchových v souvislosti s volnou kanalizační výústí VKV 5 vydal Povodí Vltavy, státní podnik, závod Berounka jako správce povodí stanovisko zn. PVL-17659/2024/340/Hu ze dne 6.3.2024 s připomínkami omezit dobu platnosti povolení na dobu max. 5 let a sledovat rovněž ukazatel P_{celk} . Připomínky jsou po projednání s účastníky řízení zahrnuty ve výroku II. tohoto rozhodnutí.

K změně povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových v souvislosti s volnými kanalizačními výústěmi VKV 1 - 4 vydal Povodí Vltavy, státní podnik, závod Berounka jako správce povodí stanovisko zn. PVL-25211/2024/340/Hu ze dne 8.4.2024 s podmínkami snížit roční bilanci vypouštěného znečištění u všech ukazatelů tak, aby hodnoty odpovídaly hodnotám Q_{rok} a 'p' u každého ukazatele, omezit dobu platnosti povolení na dobu max. 5 let, koncentrační limity stanovit dle přílohy č. 7 k nařízení vlády č. 401/2015 Sb. a sledovat rovněž ukazatel P_{celk} . Podmínky jsou po projednání s účastníky řízení zahrnuty ve výroku III. tohoto rozhodnutí.

Posouzení vodoprávního úřadu:

Záměry jsou možné, protože lze předpokládat, že jimi nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu dotčeného útvaru povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvaru podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu.

Podle prohlášení žadatele ze dne 19.3.2024 je kanalizace zakončená volnou kanalizační výústí VKV 5 těsná a způsobilá k provozu jako kanalizace jednotná. Pasport kanalizace ověřil vodoprávní úřad pod č.j. PR-OŽP-VOT/55647/2024 ze dne 11.6.2024. Změna v účelu užívání splňuje podmínky podle § 126 odst. 3 stavebního zákona, nedotýká se práv třetích osob, nejde o záměr, pro který je vyžadováno závazné stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí, nevyžaduje podrobnější posouzení účinků na okolí, nevyžaduje zkušební provoz nebo není třeba stanovit podmínky pro užívání nebo podmínky k zajištění ochrany veřejných zájmů, a tak vodoprávní úřad vydal souhlas se změnou užívání stavby vodního díla ve výroku I tohoto rozhodnutí.

Vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal předložené žádosti z hledisek uvedených v ustanoveních vodního zákona, projednal je s účastníky řízení a zjistil, že jejich uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné zákony a zvláštními předpisy. Při přezkoumání žádostí a projednání věcí s účastníky řízení nebyly shledány důvody bránící povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a změny povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových ve výrocih II. a III. tohoto rozhodnutí.

Vodoprávní úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výrocih rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výrocih uvedených.

Množství vypouštěných odpadních vod v souvislosti s volnou kanalizační výustí VKV 5 bylo stanoveno v souladu s žádostí. Množství vypouštěných odpadních vod v souvislosti s volnými kanalizačními výustěmi VKV 1 - 4 se nemění, není předmětem řízení.

Četnost odběrů vzorků vypouštěných odpadních vod a typ vzorku (u VKV 5) byly po projednání stanoveny v souladu s přílohou č. 4 k nařízení vlády č. 401/2015 Sb.

Emisní limity ukazatelů znečištění vypouštěných odpadních vod byly stanoveny v souladu s žádostí a v souladu s ustanovením § 5 odst. 4 nařízení vlády podle přílohy č. 7 nařízení vlády č. 401/2015 Sb.

Roční bilance znečištění vypouštěných vod byly stanoveny v souladu s metodickým pokynem ministerstva životního prostředí k nařízení vlády č. 229/2007 Sb.

V souladu s ustanoveními § 9 odst. 1 vodního zákona stanovil vodoprávní úřad podmínky pro vypouštění a změnu vypouštění odpadních vod do vod povrchových.

Podmínky č. 1 ve výrocích II. a III. vodoprávní úřad stanovil po projednání s účastníky řízení na základě stanovisek správce povodí a vyjádření správce dotčených vodních toků s ohledem na stanovení ochranného pásma vodního zdroje pro úpravnu vody Plzeň – Homolka a nevyhovující stav vodního útvaru povrchových vod BER 0420 s nevyhovujícím ukazatelem P_{celk} .

Konkrétní určení četnosti předkládání výsledků měření objemu vypouštěných vod a míry jejich znečištění v podmínkách č. 2 ve výrocích II. a III. vodoprávní úřad stanovil na základě ustanovení § 38 odst. 6 vodního zákona.

Účastníci – další dotčené osoby ve věci žádosti o změnu v účelu užívání stavby vodního díla (kanalizace zakončená VKV 5): -

Účastníci řízení – další dotčené osoby ve věci žádosti o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových (VKV 5):

- podle § 115 odst. 5 vodního zákona (§ 27 odst. 3 správního řádu): Povodí Vltavy, státní podnik

Účastníci řízení – další dotčené osoby ve věci žádosti o změnu povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových (VKV 1 - 4):

- podle § 27 odst. 2 správního řádu: Karel Prokop, Povodí Vltavy, státní podnik
- podle § 115 odst. 5 vodního zákona (§ 27 odst. 3 správního řádu): Povodí Vltavy, státní podnik

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Vyjádřením zn. PVL-17659/2024/340/Hu ze dne 6.3.2024 se k vypouštění odpadních vod do vod povrchových v souvislosti s volnou kanalizační výustí VKV 5 vyjádřil správce dotčeného vodního toku Povodí Vltavy, státní podnik, závod Berounka s připomínkami omezit dobu platnosti povolení na dobu max. 5 let a sledovat rovněž ukazatel P_{celk} . K tomu vodoprávní úřad uvádí:
 - Povodí Vltavy, státní podnik je účastníkem řízení podle § 115 odst. 5 vodního zákona (§ 27 odst. 3 správního řádu) ve věci žádosti o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových.
 - Připomínky jsou po projednání s účastníky řízení zahrnuty ve výroku II. tohoto rozhodnutí.
- Vyjádřením zn. PVL-25211/2024/340/Hu ze dne 8.4.2024 se k změně vypouštění odpadních vod do vod povrchových v souvislosti s volnými kanalizačními výustěmi VKV 1 - 4 vyjádřil správce dotčeného vodního toku Povodí Vltavy, státní podnik, závod Berounka s tím, že budou splněny připomínky správce povodí. K tomu vodoprávní úřad uvádí:
 - Povodí Vltavy, státní podnik je účastníkem řízení podle § 115 odst. 5 vodního zákona (§ 27 odst. 3 správního řádu) ve věci žádosti o změnu povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových.
 - Připomínky správce povodí jsou po projednání s účastníky řízení zahrnuty do výroku III. tohoto rozhodnutí.
- Ostatní účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Vodoprávní úřad upozorňuje, že podle ustanovení § 38 odst. 6 vodního zákona je žadatel povinen v souladu s rozhodnutím vodoprávního úřadu měřit objem vypouštěných vod a míru jejich znečištění a výsledky těchto měření předávat vodoprávnímu úřadu, příslušnému správci povodí a pověřenému odbornému subjektu. Odběry a rozborů ke zjištění míry znečištění vypouštěných odpadních vod mohou provádět jen odborně způsobilé osoby oprávněné k podnikání (dále jen „oprávněná laboratoř“). Odborná způsobilost pro rozborů odpadních vod a provádění odběrů vzorků se prokazuje osvědčením o akreditaci vydaným podle zákona o technických požadavcích na výrobky, osvědčením o správné činnosti laboratoře nebo autorizací k výkonu úředního měření podle zákona o metrologii, vztahující se na analytické stanovení relevantních ukazatelů a na odběr požadovaného typu vzorků odpadních vod.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí (ve věci nakládání s vodami – výroky II. a III.) se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Plzeňského kraje podáním u zdejšího správního orgánu. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Na vydání souhlasu (ve věci změny užívání stavby – výrok I.) se změnou v užívání stavby se nevztahují části druhá a třetí správního řádu. Souhlas lze přezkoumat v přezkumném řízení, které lze zahájit do 1 roku ode dne, kdy souhlas nabyl právních účinků. K přezkumnému řízení je příslušný správní orgán nadřízený stavebnímu úřadu, který souhlas vydal.

Tomáš Vondrovic v.r.
referent odboru životního prostředí

Za správnost vyhotovení:

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 odst. 10 ve výši 1000 Kč byl zaplacen dne 10.5.2024.

Obdrží:

účastníci (dodejky)

Jiří Sukup, IDDS: 7hdmun

místo podnikání: Kyšice č.e. 47, 330 01 Kyšice

Povodí Vltavy, státní podnik, závod Berounka, IDDS: gg4t8hf

sídlo: Denisovo nábřeží č.p. 14, 301 00 Plzeň 1

Karel Prokop, IDDS: yrv5bzu

trvalý pobyt: Nezdice č.p. 67, 334 01 Přestice